



**Datum:** Skövde 2004-10-25  
**Vårt ordernummer:** 563-04  
**Vår referens:** Tomas Fors  
**Er referens:** Claes-Göran Persson

**Beställare:**  
 Illigo AB  
 Slånbärstigen 25  
 532 74 Skara

### Avser Polishuset i Skara

**Uppdrag:** Uppdraget innefattar en fuktindikationskontroll av vägg i duschutrymme. Aktuell vägg är monterad med Illigos våtrumssystem och där mätningar och iakttagelser skall ge besked om ev skador.

**Besiktningdag:** 2004-10-22

**Närvarande:** Illigo AB / Claes-Göran Persson  
 Västgöta Torkteknik AB / Tomas Fors

**Undersökt konstruktion:** Gipsvägg monterad med Illigos våtrumssystem för ca 1,5 år sedan, ytskikt av kakel.

**Utförda mätningar:** Mätningar har utförts från förråd och i duschvägg. Mätningar har utförts på två höjder, 1,8 m resp 0,07 m.

**Använda instrument:** Protimeter servey master sm  
 Utförda mätningar skall endast betraktas som en indikation och ingenting annat.

**Resultat från utförd indikation:** Inga förhöjda eller avvikande indikationer har kunnat noteras.

Med vänlig hälsning  
**Västgöta Torkteknik AB**

Tomas Fors

Adress	Kontor/jourtelefon	Telefax	Tomas	Mikael	Org.nr
Hasslumsvägen 13	0500-415 419	0500-42 76 24	0708-88 76 57	0708-88 76 58	556491-0528
541 38 SKÖVDE			E-post:	E-post:	
<a href="mailto:vastgota.torkteknik.ab@telia.com">vastgota.torkteknik.ab@telia.com</a>			<a href="mailto:tomas.vtt@telia.com">tomas.vtt@telia.com</a>	<a href="mailto:mikael.vtt@telia.com">mikael.vtt@telia.com</a>	