

Fuktkontroll vägg bakom dusch

Beställare

Illigo AB
Claes-Göran Persson
Karavellgatan 32
53373 Källby

Polygons projektnummer

181222100904

Skadenummer/försäkringsnummer

Skadeplats

Polishuset.
Skara

Polygons handläggare

Mikael Svensson

Bild



| | | | | |
|--------------|----------------|---------------------|--|-------------------------------|
| Ort Skara | Signatur MS | Datum 2012-12-19 | Polygons projektnummer 181222100904 | Skadenummer/försäkringsnummer |
|--------------|----------------|---------------------|--|-------------------------------|

Beställare
Illigo AB
Claes-Göran Persson
Karavellgatan 32
53373 Källby

Skadeplats
Polishuset.
Skara

| Mätplats & Mätpunkt | | Städskrubb | | | | | Vägg | Städskrubb | | | | | Vägg | | | | |
|--|------|------------|--------|--------|-----|----------|--------|------------|--------|-----|----------|--------|--------|--------|--|----------|--|
| Material | | Gips | | | | | | Gips | | | | | | | | | |
| D = Mät djup (cm) H = Mät höjd (cm) | | D H 7 | | | | | | D H 180 | | | | | D H | | | | |
| Datum | Sign | T (°C) | RF (%) | FK (%) | Ind | Instr.nr | T (°C) | RF (%) | FK (%) | Ind | Instr.nr | T (°C) | RF (%) | FK (%) | | Instr.nr | |
| 19/12 | misv | | | | Ok | | | | | OK | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| MATERIAL | | TJOCKLEK mm | VÄGG MOT: | Kommentarer: Vi har på uppdrag av er utfört fuktindikering med Protimeter servey master sm i gipsskivor på vägg bakom kakel i dusch. Provtagning har utförts genom doshål i gipsvägg från intill liggande städskrubb utan anmärkning. Bilder redovisade ovan är tagnagenom doshål i städskrubb mot dusch och manser plåtsyll samt stående plåtreklar samt vägg gips mot golv bakom kakelvägg i dusch. |
|-----------|--|-------------|-----------|--|
| 7 | | | Rumsluft | |
| 6 | | | | |
| 5 | | | | |
| 4 | | | | |
| 3 | | | | |
| 2 | | | | |
| 1 | | | | |
| GOLV MOT: | | | | |
| Rumsluft | | | | |

T = Temperatur, RF = Relativ Fuktighet, FK = Fuktqvot